



Pregão eletrônico nº 039/2016

Lourival <lourival@proclima.com.br>
Para: colic@portalmedico.org.br
Cc: guillermo@proclima.com.br

22 de novembro de 2016 15:21

Sr.(a) Pregoeira.

Favor esclarecer qual o fornecimento correto.

Página nº 92 e 93 do Edital:

“CHILLER

Fornecer e instalar 01 (uma) unidade refrigeradora de líquido, equipada com compressores do tipo **SCROLL** de alta eficiência com partida estrela triangulo e de condensação a ar, com pelo menos 2 circuitos de refrigeração.

Cada unidade terá uma capacidade térmica efetiva de 402,1 KW (120 TR), resfriando 9,59 L/s m³/h de água, de 15,5°C para 5,5°C e temperatura do ar exterior a 35,0°C.

A energia absorvida por cada unidade quando a plena carga não deve exceder 140,0 kW (380v) (potência total Compressores e Ventiladores), com IPLV de 0,84 KW/TR e Coeficiente de Performance a plena carga (COP) de 2,92 kWelétrico/kWtérmico.”

Página nº 97 do Edital:

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CHILLER:

- a. Capacidade Efetiva dos Equipamentos: 120TR
- b. Consumo máximo por equipamento em carga total: COP: 2,92
- c. IPLV: 4,05
- d. Tipo de Compressor: **Parafuso** com partida estrela triangulo
- e. Tensão Elétrica Disponível: 380 V
- f. Tipo de Evaporador: Casco e Tubos (deve ser do tipo inundado)
- g. Fator de Potência: 0,92
- h. Fabricante em Referência: Carrier
- i. Modelos em referência: 30RBA120

Condições de Selecionamento

- a. Temperatura de entrada da água no Evaporador: 15,5°C
- b. Temperatura de saída da água no Evaporador: 5,5 °C
- c. Ar Exterior: 35°C
- d. FoulingFactor condensador: 0,0176 (sqm-K)/kW ."

Grato.



Lourival Mauricio da Silva – Orçamentista Sênior

Cel: 61-99618-2925 / Tel.: 61-3048-7537

email: Lourival@proclima.com.br

SOF / Sul, Qd. 16, Conj. "A", N° 04, CEP: 71215-281

Brasília - DF

www.proclima.com.br



Comissão de Licitações - CFM <colic@portalmedico.org.br>

Pregão eletrônico nº 039/2016

Comissão de Licitações - CFM <colic@portalmedico.org.br>

28 de novembro de 2016 16:52

Para: Lourival <lourival@proclima.com.br>

Resposta:

O fornecimento de ser de 01 (uma) unidade refrigeradora de líquido, equipada com compressores do tipo SCROLL de alta eficiência com partida estrela triangulo e de condensação a ar, com pelo menos 2 circuitos de refrigeração.

att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

EQUIPE DE APOIO

CFM - Conselho Federal de Medicina

COLIC - Comissão de Licitação

Tel: (61) 3445-5954/5968

Fax: (61) 3346-0231

